



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P964/4113 sott. 149

Roma, **16 AGO. 2007**

Alla Manzi Aurelio S.r.l.  
Via Cassia km 94.100  
01027 Montefiascone (VT)

(rif. nota prot. n. 205180405 del 16/7/2007)

**OGGETTO:** Manzi Aurelio s.r.l. – richiesta di riconoscimento serbatoi interrati per lo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione.

In relazione all'istanza presentata da codesta Società con la nota indicata a margine, relativa al riconoscimento del prototipo di un serbatoio di 10.000 litri in doppia parete realizzato in PRFV denominato "mod. SC 10000", per lo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione stradale, sentita l'Area VII di questa Direzione Centrale, si prende atto delle conclusioni contenute nel rapporto di prova n. 158/C del 12 luglio 2007 del laboratorio TESI S.r.l. autorizzato a certificare da questo Ministero ai sensi del D.M. 26.3.1985.

In base a dette conclusioni, dedotte dal suddetto laboratorio mediante gli esami esperiti e le constatazioni e prove eseguite ai fini della sicurezza antincendio, si evince che il prototipo di serbatoio, denominato "mod. SC 10000", predisposto da codesta Società Manzi Aurelio a r.l. è conforme ai requisiti stabiliti dal D.M. 29 novembre 2002 con il supporto del D.M. 31 luglio 1934 per lo stoccaggio interrato dei carburanti liquidi per autotrazione da installare presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(BARZI)